

CERTIFICAT

Flexibles de raccordement
Flexibles de raccordement souples

IFT

Le CSTB atteste que le(s) produit(s) ci-dessus est (sont) conforme(s) à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification n° 19, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde à :

La société **IFT**
 Zone Industrielle
Usine de **FR - 63600 AMBERT**
 FR - 63600 AMBERT

le droit d'usage de la marque CSTBat Flexibles de raccordement pour le(s) produit(s) objet(s) de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque CSTBat et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision de reconduction n° 293-03-1801 du 29 mars 2013
Cette décision annule et remplace la décision de reconduction
n° 274-03-1041 du 6 mars 2012



Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valable jusqu'au 31/12/2019. La liste des certificats en cours de validité est tenue à jour et disponible sur le site internet www.cstb.fr.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Conformité à l'Avis Technique n°14/12-1801

Caractéristiques physiques et physico-chimiques de l'élastomère

- dureté
- résistance à la rupture
- allongement à la rupture
- variations de dureté et des caractéristiques en traction après vieillissement
- tenue à l'ozone

Caractéristiques mécaniques des produits finis

- résistance à la pression à 90°C, à 3 fois la pression maximale admissible
- résistance aux pressions cycliques à 5/50 bars à 90°C

Ce certificat comporte 1 page.

Correspondant

Philippe PEREIRA

Tél. : 01 64 68 89 61

Fax : 01 64 68 84 44

Pour le CSTB
Le Directeur Technique



Charles BALOCHE



Quiconque présente ce certificat doit également produire in extenso l'Avis Technique correspondant.