

Fiche technique

6AV6671-8XD00-0AX0

adaptateur coudé 90° 1:1, vissable avec interface RS-485/422 ou interface RS-232, étendue de la livraison : 1x adaptateur coudé



Informations générales

Désignation du type de produit Adaptateur coudé 90 degrés, 1:1

Type de configuration/Fixation

Montage mural/direct Oui; vissable sur IHM

Interfaces

Interface côté IHM

- Nombre de broches côté IHM 9; mâle

Interface côté périphérique

- Nombre de broches côté périphérique 9; femelle

Degré et classe de protection

IP (sur toutes les faces) sans

Normes, homologations, certificats

Marquage CE Oui

Conformité RoHS Oui

Conformité RoHS Chine Oui

Conditions ambiantes

Température ambiante en service

- mini 0 °C
- max. 55 °C

Température ambiante à l'entreposage / au transport

- mini -20 °C
- max. 70 °C

Humidité relative de l'air

- Service, maxi 95 %

Mécanique/Matériau

Matériau du boîtier (face avant)

- Fonte d'aluminium Oui

Type de vis

- plate Oui; Page HMI

Couples/forces

- couple de serrage, min. 0,18 N·m; Couple insuffisant, risque de desserrage des vis
- couple de serrage, max. 0,2 N·m
- Couple de serrage, recommandé 0,2 N·m; Des couples plus élevés risquent d'endommager le produit

Dimensions

Largeur 31 mm

Hauteur 25 mm

Epaisseur 25 mm

Poids

Poids (sans emballage) 34 g

Livraison

Quantité livrée, en pièces	1
Autres	
Marchandise du commerce	Non
Nom du fabricant	SIEMENS AG
Adresse du fabricant	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Allemagne
Appareil cible	convient à toutes les interfaces correspondantes

Classifications		Version	Classification
	eClass	14	27-33-02-92
	eClass	12	27-33-02-92
	eClass	9.1	27-33-02-92
	eClass	9	27-33-02-92
	eClass	8	27-24-92-03
	eClass	7.1	27-24-92-03
	eClass	6	27-24-92-03
	ETIM	10	EC002584
	ETIM	9	EC002584
	ETIM	8	EC002584
	ETIM	7	EC002584
	IDEA	4	3552
	UNSPSC	15	32-15-17-03

Homologations / Certificats
General Product Approval

[KC](#)

Autres informations
Usable in the following products: Detailed information can be found in the cross-list, which is available for download in the following SIOS note: 40466415
https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-of-the-simatic-hmi-accessories-and-cross-list-update?dti=0&lc=en-WW

dernière modification :

21/05/2025 