



SIMATIC S7-1500, connecteur frontal en technologie Push-In, 40 pôles, pour des modules de 35mm de largeur incluant 4 cavaliers, et attache-câble

connectique			
Connexion signaux de périphérie			
● Connectique		Borne Push-In	
● Nombre de câbles par connexion		1; ou combinaison de 2 conducteurs jusqu'à 1,5 mm² (total) dans un embout commun	
Section de conducteur en mm²			
— section raccordable pour âme massive, min.		0,25 mm²	
— section raccordable pour âme massive, max.		1,5 mm²	
— section raccordable pour âme souple sans embout, min.		0,25 mm²	
— section raccordable pour âme souple sans embout, max.		1,5 mm²	
— section raccordable pour âme souple avec embout, min.		0,25 mm²	
— section raccordable pour âme souple avec embout, max.		1,5 mm²	
Section de conducteur selon AWG			
— section raccordable pour âme massive, min.		24	
— section raccordable pour âme massive, max.		16	
— section raccordable pour âme souple sans embout, min.		24	
— section raccordable pour âme souple sans embout, max.		16	
— section raccordable pour âme souple avec embout, min.		24	
— section raccordable pour âme souple avec embout, max.		16	
Traitement des extrémités			
— Longueur de dénudage des câbles, min.		8 mm	
— Longueur de dénudage des câbles, max.		11 mm	
— Embouts selon DIN 46228 sans gaine plastique		Forme A, 10 mm de long	
— Embouts selon DIN 46228 avec gaine plastique		Forme E, 8 mm et 10 mm de long	
Montage			
— Outil		Tournevis, forme conique, 3 mm jusqu'à 3,5 mm	
Dimensions			
Largeur		29,8 mm	
Hauteur		130,5 mm	
Profondeur		46 mm	
Poids			
Poids approx.		123 g	
Classifications			
		Version	Classification

eClass	14	27-24-22-92
eClass	12	27-24-22-92
eClass	9.1	27-24-22-92
eClass	9	27-24-22-92
eClass	8	27-24-92-90
eClass	7.1	27-24-92-90
eClass	6	27-24-92-90
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Homologations / Certificats	
General Product Approval	For use in hazardous locations



[Manufacturer Declaration](#)

[KC](#)



[FM](#)

For use in hazardous locations



[FM](#)

[CCC-Ex](#)





[Type Examination Certificate](#)

For use in hazardous locations

[Miscellaneous](#)

dernière modification :

07/04/2025 