

2) **Bâti-support universel
mécanique**

**GB****D****IT****SP****NL**

3)

PRECAUTIONS D'USAGE (La garantie du produit est conditionnée par le respect de ces règles)

Pression de service recommandée suivant NF EN 816 :1 à 5 bar.

MONTAGE et MISE EN SERVICE

Pour les produits livrés avec des filtres, ceux-ci doivent impérativement être montés conformément à la notice.

Avant la mise en service de nos robinets, quels qu'ils soient, **il est indispensable de purger soigneusement les canalisations** qui peuvent endommager les mécanismes ou les passages d'eau (têtes PRESTO® démontables par l'avant).

NETTOYAGE


Le revêtement chromé des robinetteries PRESTO® doit être nettoyé exclusivement à l'eau savonneuse.

Proscrire les produits d'entretien abrasifs, acides, alcalins ou ammoniacés.

LES ROBINETS PRESTO

7, rue Racine - 92542 MONTROUGE Cedex FRANCE
Tél. : +33 (0) 1 46 12 34 56 - Fax : +33 (0) 1 40 92 00 12
Internet : <http://www.presto.fr>

4) Bâti-support réservoir universel pour commande mécanique 3-6 litres Réf. 18587



5) Caractéristiques techniques :

- Bâti-support autoportant NF, larg. 300 x Haut.1120 x Prof.190 en profilé acier 40 x 50.
- Réservoir anti-condensation à commande mécanique 3/6 litres
- Equipé d'une soupape double volume, d'un robinet d'arrêt mâle G1/2" et d'un robinet flotteur NF classe 1 silencieux.
- Pipe d'évacuation recoupable pour une sortie verticale ou horizontale en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm et manchon d'évacuation WC Ø 90/100.
- tube-réservoir cuvette Ø.40 avec joint à lèvres Ø 55 pour cuvette.
- Fixations murales réglables.
- Visserie complète, tiges filetées 12 x 200 et cache-écrous.
- Avec ou sans plaque de commande (selon références)

6)


Habillage :

- L'habillage peut-être réalisé en placo plâtre, béton cellulaire, aggloméré marine ou autres matériaux, il peut-être ensuite carrelé, tapissé ou enduit...




- L'épaisseur minimum préconisée est de 26 mm (2 plaques de BA 13). L'habillage peut-être posé sur toute la hauteur de la pièce, ou jusqu'à hauteur du bâti pour aménager un rebord.


- Accessibilité pour maintenance soit par tablette supérieur, soit par galerie technique.




15) Pose et réglage du bâti-support





2 16) foret Ø 10




3 16) foret Ø 10




4



19) Pose de la cuvette



20) Réservoir




21)


- 1 - Robinet d'arrêt 1/2" femelle et tubulure cuivre + écrou
- 2 - Robinet flotteur
- 3 - Clips de fixation du robinet flotteur
- 4 - Soupape mécanique de vidage
- 6 - Fixations du réservoir et de contre-plaque
- 7 - Platine de commande
- 8 - Couvercle
- 9 - Plaque de propreté
- 10 - Tube à encastrer

22) Raccordement de l'arrivée d'eau

23) Raccorder l'arrivée d'eau au robinet d'arrêt 1/2" femelle




24)




25) Maintenance


26) Démontage de la plaque
réf. 18612-18613-18614




27) dévisser les vis de commande et les vis de la contre plaque




26) Démontage de la plaque
réf. 18609-18610




27) dévisser les vis de commande et les vis de la contre plaque




26) Démontage de la plaque
réf. 18618-18619-18620




27) dévisser les vis de commande et les vis de la contre plaque




31) Démontage de la platine de commande mécanique



32) Démontage de la soupape et changement du joint



**33) Membrane de mécanisme (x5)
Réf. 90786**



**34) Mécanisme
de vidage
Réf. 90789**

35) Démontage du robinet flotteur

**36) Déclipser
le robinet
flotteur**

3


37) 1 Fermer le robinet d'arrêt

2 Dévisser la tubulure cuivre

38)

**40) Membrane de robinet
flotteur (x5) Réf. 90788**

**39) Robinet flotteur
Réf. 90787**



ENGLISH

1) INSTALLATION INSTRUCTIONS

2) Universal mechanical framework

3) PRECAUTIONS FOR USE (The product guarantee depends on the respect for these rules)

INSTALLATION and START UP

For products delivered with filters, these must be installed in accordance with the instructions.

Before commissioning any of our valves, it is essential to carefully drain the pipes that can damage the mechanisms or water passages (PRESTO® heads that can be dismantled from front).

Recommended operating pressure according to NF EN 816: 1 to 5 bars.

CLEANING

The chrome-plated coating of PRESTO® valves must be cleaned only with soapy water.

Abrasive, acid, alkaline or ammonia-based household products are prohibited.

4) Universal tank framework for 3-6 litre mechanical control Part no. 18587

5) Technical characteristics:

- NF self-supporting framework, width 300 x height 1120 x depth 190 made of 40 x 50 steel section.
- 3/6 litre anti-condensation tank with mechanical control
- Equipped with a double volume valve, a male G1/2" shut-off valve and an NF float valve class 1 quiet.
- Adaptable drain pipe for vertical or horizontal PVC output with a diameter of 100mm, depth adjustable over 60 mm and drain sleeve WC Ø 90/100.
- Ø40 bowl tank-tube with Ø 55 lip seal for bowl.
- Adjustable wall attachments.
- Complete bolting, 12 x 200 threaded rods and nut cover.
- With or without control plate (according to references)

6) Packing:

- Packing may be made of gypsum board, cellular concrete, marine fibre board or other materials; it may also then be tiled, decorated or coated, etc.

- The recommended minimum thickness is 26mm (2 x BA 13 plates).

The packing can be fitted to the entire height of the part or up to the frame height to cover an edge.

- Accessibility for maintenance either via the upper shelf or the pipe gallery.

7) Adjustable metal wall attachments

8) Feed

9) Section 40x50

10) Bowl 400 from the finished floor

11) Minimum 1120mm - Maximum 1270mm
1120 for bowl 400 from the finished floor
1220 for bowl 500 from the finished floor

12) Drain pipe adjustment

13) 100mm PVC pipe to be bonded

14) Finished floor

15) Fitting and adjusting the framework

16) drill bit Ø10

17) Vertical output

18) Horizontal output

19) Fitting the bowl

20) Tank

21) 1 - 1/2" female shut-off valve and copper + nut

2 - Float valve

3 - Float valve attachment clips

4 - Emptying mechanical valve

6 - Tank and counter plate attachments

7 - Control plate

8 - Cover

9) Property plate

10- Embedding tube

22) Water inlet connection

23) Connecting the water inlet to female ½ stop valve

25) Maintenance

26) Remove the plate

27) Unscrew the control screw and the counter plate screws

28) Push

29) Pull

30) Unscrew the anti-vandalism screw

31) Removing the mechanical control plate

32) Removing the valve and changing the seal

33) Mechanism membrane (x5) Part no. 90786

34) Emptying mechanism Part no. 90789

35) Removing the float valve

36) Unclip the float valve

37) Close the shut-off valve

38) Unscrew the copper nozzle

39) Float valve Part no. 90787

40) Float valve membrane (x5) Part no. 90788

41) This document is not contractual; we reserve the right to modify the characteristics of our products without notice.

42) **PATENTED and REGISTERED MODELS**

DEUTSCH

- 1) INSTALLATIONSANLEITUNG
- 2) Mechanisches Universalgestell
- 3) VORSICHTSMASSNAHMEN (Die Garantie für das Produkt gilt nur, wenn diese Regeln beachtet werden)

MONTAGE und INBETRIEBNAHME

Wenn die Produkte mit Filtern geliefert werden, müssen diese unbedingt gemäß der Anleitung montiert werden.

Vor der Inbetriebnahme unserer Armaturen beliebiger Art, ist es unbedingt erforderlich, die Leitungen sorgfältig zu entleeren, da diese die Mechanismen oder den Wasserdurchlauf beschädigen können (von vorne abmontierbare PRESTO®-Köpfe)

Empfohlener Betriebsdruck gemäß Norm NF EN 816: 1 bis 5 bar.

REINIGUNG

Die Chrombeschichtung der PRESTO®-Armaturen darf nur mit Seifenwasser gereinigt werden.

Es dürfen keine Scheuermittel oder säurehaltige, alkalische oder ammoniakhaltige Reinigungsmittel verwendet werden.

- 4) Universales Spülkastengestell für mechanische Betätigung 3-6 Liter Art.-Nr. 18587

5) Technische Merkmale:

- Selbsttragendes Gestell NF, Breite 300 x Höhe 1120 x Tiefe 190 aus Stahlprofil 40 x 50.
- Spülkasten mit Kondensationsschutz und mechanischer Betätigung 3/6 Liter
- Mit Ventil mit 2 Volumén, Absperrventil mit Außengewinde G1/2" und Schwimmerarmatur NF Klasse 1 geräuschlos.
- Zuschneidbares Ableitungsrohr aus PVC, für vertikalen oder horizontalen Ablauf, Durchmesser 100 mm, 60 mm tiefenverstellbar und Ablaufmanschette für WC Ø 90/100.
- Rohr Spülkasten/WC-Schüssel Ø 40 mit Lippendichtung Ø 55 für WC-Schüssel.
- Verstellbare Wandbefestigungen.
- Kompletter Schraubensatz, Gewindestangen 12 x 200 und Schraubenabdeckungen.
- Mit und ohne Betätigungsplatte (je nach Artikelnummer)

6) Verkleidung:

- Die Verkleidung kann aus Gipskartonplatten, Porenbeton, wasserfesten Spanplatten oder anderen Materialien ausgeführt und anschließend gefliest, tapeziert oder verputzt werden.
 - Die empfohlene Mindestdicke beträgt 26 mm (2 Gipskartonplatten).
- Die Verkleidung kann auf der gesamten Raumhöhe angebracht werden oder nur bis zur Höhe des Gestells, um einen Ablagerand zu erhalten.
- Zugang für die Wartung entweder über eine Ablage an der Oberseite oder über einen Betriebskanal.

- 7) Verstellbare Wandbefestigungen aus Metall

8) Zuleitung

- 9) Querschnitt 40 x 50

- 10) Abstand der WC-Schüssel vom fertigen Boden: 400 mm

- 11) Mindestmaß 1120 mm - Höchstmaß 1270 mm

1120 für 400 mm Abstand der WC-Schüssel vom fertigen Boden

1220 für 500 mm Abstand der WC-Schüssel vom fertigen Boden

- 12) Einstellung des Ableitungsrohrs

- 13) PVC-Rohr 100 mm zum Verkleben

- 14) Fertiger Boden

- 15) Einbau und Einstellung des Gestells

- 16) Bohrer Ø10

- 17) Vertikaler Ablauf

- 18) Horizontaler Ablauf

- 19) Einbau der WC-Schüssel

- 20) Spülkasten

- 21) 1 - Absperrventil 1/2" Innengewinde und Kupferstützen + Mutter

2 - Schwimmerarmatur

3 - Befestigungsclips der Schwimmerarmatur

4 - Mechanisches Entleerungsventil

6 - Befestigungen des Spülkastens und der Gegenplatte

7 - Betätigungsplatte

8 - Deckel

9 - Abdeckungsplatte

10 - Unterputz-Rohr

- 22) Anschluss des Wasserzulaufs

- 23) Anschluss des Wasserzulaufs an das Sperrventil 1/2 Innengewinde

- 25) Wartung

- 26) Ausbau der Platte

- 27) Die Schrauben der Betätigung und die Schrauben der Gegenplatte lösen

- 28) Drücken

- 29) Ziehen

- 30) Die zerstörungssichere Schraube lösen

- 31) Ausbau der mechanischen Betätigungsplatte

- 32) Ausbau des Ventils und Auswechseln der Dichtung

- 33) Membran für Mechanismus (x5) Art.-Nr. 90786

- 34) Entleerungsmechanismus Art.-Nr. 90789

- 35) Ausbau der Schwimmerarmatur

- 36) Die Clipsbefestigung der Schwimmerarmatur lösen

- 37) Absperrventil schließen

- 38) Kupferstützen herausschrauben

- 39) Schwimmerarmatur Art.-Nr. 90787

- 40) Membran für Schwimmerarmatur (x5) Art.-Nr. 90788

- 41) Dieses Dokument hat keine vertragliche Gültigkeit. Wir behalten uns das Recht vor, die Eigenschaften unserer Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.

- 42) MODELLE PATENTIERT und ANGEMELDET

ITALIANO

1) MANUALE PER L'INSTALLAZIONE

2) Intelaiatura di supporto universale meccanica

3) PRECAUZIONI D'USO (la garanzia del prodotto è soggetta al rispetto delle presenti norme)

MONTAGGIO e AVVIAMENTO

Per quanto riguarda i prodotti consegnati completi di filtri, questi devono essere tassativamente montati in conformità a quanto riportato sulle istruzioni.

Prima della messa in funzione dei rubinetti, indipendentemente dal tipo, è indispensabile scaricare accuratamente i condotti che potrebbero danneggiare i meccanismi o i passaggi dell'acqua (teste PRESTO® smontabili dalla parte anteriore). Pressione di servizio raccomandata, secondo NF EN 816: da 1 a 5 bar.

PULIZIA

Pulire il rivestimento cromato delle rubinetterie PRESTO® esclusivamente con acqua saponata.

Non utilizzare prodotti detergenti abrasivi, acidi, alcalini o contenenti ammoniaca.

4) Intelaiatura di supporto serbatoio universale, per comando meccanico 3-6 litri, Rif. 18587

5) Caratteristiche tecniche:

- Intelaiatura di supporto autoportante NF, larg. 300 x Alt.1120 x Prof.190, in profilato d'acciaio 40 x 50.
- Serbatoio anti-condensa a comando meccanico, 3/6 litri
- Set composto da una valvola a doppio volume, da un rubinetto d'arresto maschio G1/2" e da un rubinetto a galleggiante NF classe 1 silenziatore.
- Tubo d'evacuazione ritagliabile per uscita verticale od orizzontale, in PVC, diametro 100 mm, possibilità di regolazione della profondità per 60 mm e manicotto d'evacuazione WC Ø 90/100.
- tubo-serbatoio vasca Ø.40 con giunto a labbro Ø 55 per vasca.
- Elementi regolabili per fissaggio a parete.
- Set di viti completo, aste filettate 12 x 200 e copridadi.
- Con o senza piastra di comando (secondo riferimenti)

6) Rivestimento:

- Il rivestimento può essere realizzato in lastra di cartongesso, cemento cellulare, agglomerato marino o altri materiali, quindi piastrellato, tappezzato o ricoperto...

- Spessore minimo consigliato: 26 mm (2 piastre di BA 13).

Il rivestimento può essere posato su tutta l'altezza del pezzo o fino all'altezza dell'intelaiatura, al fine di predisporre un bordo.

- Accessibilità a titolo di manutenzione sia mediante piano superiore, sia mediante galleria tecnica.

7) Elementi metallici regolabili per il fissaggio a parete

8) Alimentazione

9) Sezione 40x50

10) Vasca a 400 dal pavimento completato

11) Minimo 1.120 mm – Massimo 1.270 mm

1120 per vasca a 400 dal pavimento completato

1220 per vasca a 500 dal pavimento completato

12) Regolazione tubo d'evacuazione

13) Tubo di PVC, 100 mm, da incollare

14) Pavimento completato

15) Posa e regolazione dell'intelaiatura di supporto

16) punta Ø 10

17) Uscita verticale

18) Uscita orizzontale

19) Posa della vasca

20) Serbatoio

21) 1 – Rubinetto d'arresto 1/2" femmina e tubatura di rame + dado

2 – Rubinetto a galleggiante

3 – Clip per il fissaggio del rubinetto a galleggiante

4 – Valvola di scarico meccanica

6 – Elementi di fissaggio del serbatoio e della contropiastra

7 - Piastrina di comando

8 - Coperchio

9 – Piastrina di riconoscimento

10 – Tubo a incasso

22) Collegamento ingresso acqua

23) Collegamento dell'ingresso acqua al rubinetto d'arresto ½ femmina

25) Manutenzione

26) Smontaggio della piastrina

27) Allentare le viti di comando e le viti della contropiastra

28) Premere

29) Tirare

30) Allentare la viti antivandalismo

31) Smontaggio della piastrina di comando meccanica

32) Smontaggio della valvola e sostituzione del giunto

33) Membrana del meccanismo (x5) Rif. 90786

34) Meccanismo di scarico, Rif. 90789

35) Smontaggio del rubinetto a galleggiante

36) Sganciare il rubinetto a galleggiante

37) Chiudere il rubinetto d'arresto

38) Allentare la tubazione di rame

39) Rubinetto a galleggiante, Rif. 90787

40) Membrana del rubinetto a galleggiante (x5), Rif. 90788

41) Questo documento non è contrattuale; ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dei nostri prodotti, senza necessità di preavviso.

42) MODELLI BREVETTATI e DEPOSITATI

ESPAÑOL

1) INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

2) Armazón universal mecánico

3) PRECAUCIONES DE USO (La garantía está condicionada por el respeto de estas reglas)

MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO

Para los productos suministrados con filtros, éstos deben montarse imperativamente según la nota.

Antes de la puesta en servicio de nuestros grifos, sean cuales sean, es indispensable purgar cuidadosamente las canalizaciones que pueden dañar los mecanismos o los pasos de agua (cabezas PRESTO® desmontables por delante). Presión de servicio recomendada según NF EN 816: 1 a 5 bar.

LIMPIEZA

El revestimiento cromado de las griferías PRESTO® se debe limpiar exclusivamente con agua jabonosa.

Desterrar los productos de limpieza abrasivos, ácidos, alcalinos o amoniacados.

4) Armazón depósito universal para mando mecánico 3-6 litros Ref. 18587

5) Características técnicas:

- Armazón autoportado NF, long. 300 x Alto 1120 x Prof.190 en perfil de acero 40 x 50.
- Depósito anti condensación de mando mecánico 3/6 litros
- Equipado con válvula de doble volumen, grifo de parada macho G1/2" y grifo flotador NF clase 1 silencioso.
- Sifón de evacuación recortable para salida vertical u horizontal de PVC de diámetro 100mm regulable en profundidad 60 mm y manguito de evacuación WC Ø 90/100.
- tubo-depósito cisterna Ø.40 con junta de labios Ø 55 para cisterna.
- Fijaciones murales regulables.
- Tornillería completa, varillas fileteadas 12 x 200 y embellecedores.
- Con o sin placa de mando (según referencias)

6) Revestimiento:

- El revestimiento puede estar realizado en placas de yeso laminado, hormigón celular, aglomerado marino u otros materiales, se puede a continuación alicatar, tapizar o igualar con masilla...

- El grosor mínimo recomendado es de 26 mm (2 placas de BA 13).

El revestimiento se puede colocar en toda la altura de la habitación, o hasta la altura del armazón para acondicionar un borde.

- Accesibilidad para mantenimiento bien por repisa superior, bien por galería técnica.

7) Fijaciones murales metálicas regulables

8) Alimentación

9) Sección de 40x50

10) Cubeta a 400 del suelo terminado

11) Mínimo 1120mm - Máximo 1270mm

1120 para cubeta a 400 del suelo terminado

1220 para cubeta a 500 del suelo terminado

12) Regulación de sifón de evacuación

13) Sifón PVC 100mm para pegar

14) Suelo terminado

15) Colocación y regulación del armazón

16) broca Ø10

17) Salida vertical

18) Salida horizontal

19) Colocación de la cubeta

20) Depósito

21) 1- Grifo de parada 1/2" hembra y tubular cobre + tuerca

2 - Grifo flotador

3 - Ganchos de fijación del grifo flotador

4 - Válvula mecánica de vaciado

6 - Fijaciones del depósito y de contra placa

7 - Platina de mando

8 - Tapa

9 - Placa de limpieza

10 - Tubo para encastrar

22) Conexión de llegada de agua

23) Conexión de llegada de agua al grifo de corte ½ hembra

25) Mantenimiento

26) Desmontaje de la placa

27) Destornillar el tornillo de mando y el tornillo de la contra placa

28) Apretar

29) Tirar

30) Aflojar el tornillo anti vandalismo

31) Desmontaje de la platina de mando mecánica

32) Desmontaje de la válvula y cambio de la junta

33) Membrana de mecanismo (x5) Ref. 90786

34) Mecanismo de vaciado Ref. 90789

35) Desmontaje del grifo flotador

36) Desenganchar el grifo flotador

37) Cerrar el grifo de corte

38) Destornillar el tubular de cobre

39) Grifo flotador Ref. 90787

40) Membrana del grifo flotador (x5) Ref. 90788

41) Este documento no es contractual, nos reservamos el derecho de modificar las características de nuestros productos sin preaviso.

42) MODELOS PATENTADOS y DEPOSITADOS

DUTCH

- 1) INSTALLATIEHANDLEIDING
- 2) Draagframe universeel mechaniek
- 3) VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET GEBRUIK (De garantie van het product is voorwaardelijk, zij is afhankelijk van de naleving van deze regels)

MONTAGE en INBEDRIJFSTELLING

Voor producten die geleverd werden met filters geldt dat deze in ieder geval moeten worden gemonteerd, in overeenstemming met de handleiding.

Voor de inbedrijfstelling van om het even welke van onze kranen, is het noodzakelijk zorgvuldig de leidingen te ontlichten, die de mechanismen kunnen beschadigen of de doorstroming van water (vooraf demonteerbare PRESTO® koppelen) kunnen schaden. Aanbevolen gebruiksdruk volgens NF EN 816: 1 tot 5 bar.

REINIGING

De chroomlaag van de PRESTO® kranenstelsels mag uitsluitend worden gereinigd met zeepwater.

Verboden zijn schurende, zure, alkalische of ammoniak bevattende onderhoudsproducten.

- 4) Draagframe universeel reservoir voor mechanische bediening 3-6 liter ref. 18587

5) Technische eigenschappen:

- Draagframe zelfdragend NF, breedte. 300 x hoogte 1120 x diepte 190 in profielstaal 40 x 50.
- Anti-condensatiereservoir met mechanische bediening 3/6 liter
- Uitgerust met een dubbelvolumeklep, een afsluitkraan, mannelijk G1/2", en een vlotterkraan NF-klasse 1, geluidloos.
- Afzaaibare afvoerpip voor een verticale of horizontale uitlaat van pvc met een diameter van 100 mm, in de diepte regelbaar op 60 mm en afvoermof wc Ø 90/100.
- buisreservoir bak Ø 40 met met lippakking Ø 55 voor bak.
- Regelbare muurbevestigingen.
- Volledig schroefwerk, draadstangen 12 x 200 en moerafdekkingen.
- Met of zonder bedieningspaneel (al naargelang referenties)

6) Bekleding:

- De bekleding kan worden gerealiseerd in gipsplaat, cellenbeton, marine vezelplaat of andere materialen, die vervolgens kunnen worden betegeld, behangen of bepleisterd...
- De aanbevolen minimumdikte is 26 mm (2 platen BA 13).

De bekleding kan over de hele hoogte van het stuk worden aangebracht, of tot hoogte van het frame om in een rand te voorzien.

- Toegankelijkheid voor onderhoud ofwel via een bovenplaat, of via een technisch kanaal.

- 7) Regelbare metalen muurbevestigingen

8) Toevoer

9) Sectie 40x50

- 10) Bak van 400 vanaf de afgewerkte vloer

11) Minimum 1120 mm - Maximum 1270 mm

1120 voor bak van 400 vanaf de afgewerkte vloer

1220 voor bak van 500 vanaf de afgewerkte vloer

12) Regeling afvoerpip

13) Pip pvc 100 mm om te lijmen

14) Afgewerkte vloer

15) Plaatsing en regeling van het draagframe

16) boor Ø10

17) Verticale uitlaat

18) Horizontale uitlaat

19) Plaatsing van de bak

20) Reservoir

21) 1 - Afsluitkraan 1/2" vrouwelijk en buizenset koper + moer

2 - Vlotterkraan

3 - Bevestigingsklemmen van de vlotterkraan

4 - Mechanische ledigingsklep

6 - Bevestigingen van het reservoir en de ankerplaat

7 - Besturingspaneel

8 - Deksel

9 - Deurplaat

10 - Inbouwbus

22) Aansluiting van de watertoevoer

23) Aansluiting van de watertoevoer op de afsluitkraan, ½ vrouwelijk

25) Onderhoud

26) Demontage van het plaatje

27) Schroef de schroeven van de bediening en de schroeven van de ankerplaat los

28) Drukken

29) Trekken

30) Draai de schroeven tegen vandalisme los

31) Demontage van de plaat van de pneumatische bediening

32) Demontage van de klep en vervanging van de pakking

33) Membraan van het mechanisme (x5) ref. 90786

34) Ledigingsmechanisme ref. 90789

35) Demontage van de vlotterkraan

36) Maak de klemmen van de vlotterkraan los

37) Sluit de afsluitkraan

38) Schroef de koperen buizenset los

39) Vlotterkraan ref. 90787

40) Membraan van vlotterkraan (x5) ref. 90788

41) Dit document vormt geen contract; wij behouden ons het recht voor de kenmerken van onze producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

42) GEËLECTRICEERDE EN GEDEPONEERDE MODELLEN

