


PANNEAU DE DOUCHE THERMOSTATIQUE *avec robinet temporisé P50*

NOTICE D'INSTALLATION



0) **PRECAUTIONS D'USAGE** (La garantie du produit est conditionnée par le respect de ces règles)

MONTAGE et MISE EN SERVICE

Pour les produits livrés avec des filtres, ceux-ci doivent impérativement être montés conformément à la notice.

Avant la mise en service de nos robinets, quels qu'ils soient, **il est indispensable de purger soigneusement les canalisations** qui peuvent endommager les mécanismes ou les passages d'eau (têtes PRESTO® démontables par l'avant).

Pression de service recommandée suivant NF EN 816 :1 à **5 bar**.


NETTOYAGE

Le revêtement chromé des robinetteries PRESTO® doit être nettoyé exclusivement à l'eau savonneuse.

Proscrire les produits d'entretien abrasifs, acides, alcalins ou ammoniacés.

ENTRETIEN


Ne jamais graisser le mécanisme interne, notamment les calottes et joints de clapet.



	1) Pomme fixe à jets orientables		2) Pomme fixe à jets orientables avec option légionellose		3) Douchette	
	4) Haute	5) Encastrée	4) Haute	5) Encastrée	4) Haute	5) Encastrée
6) Alimentation						
7) Finition Gris RAL 7035	88440	88442	88456	88458	88448	88450
8) Finition blanc ivoire RAL 9001	88444	88446	88460	88462	88452	88454


PIECES LIVREES

A		9) Macaron + 3 vis	X	X	X	X	X	X
B		10) Joint Filtré 1/2	X	X	X	X	X	X
C		11) Robinet D'arrêt Droit G1/2	X		X		X	
D		12) Robinet D'arrêt équerre G1/2		X		X		X
E		13) Douille Limiteur G1/2	X	X	X	X	X	X
F		14) Joint plat G1/2	X	X	X	X	X	X
G		15) Régulateur de débit	X	X	X	X	X	X
E		16) Cheville	X	X	X	X	X	X
F		17) Vis VBA TC 4x40 + rondelles	X	X	X	X	X	X




25)



Remontage en conservant le porte savon



26) Utilisation sans porte savon
Pose du macaron





27) Pose du porte savon



Liaison équipotentielle:


Raccorder le fil de liaison à une cosse ouverte D4 (non fournis) à insérer sous cette vis.

28)




29) Raccordement Hydraulique

30) Arrivée supérieure



31) Arrivée encastrée




31) bis

Maintenance


Remplacement Cartouche Temporisée :

Référence Tête voir catalogue PRESTO
Référence Piston voir catalogue PRESTO


- Couper l'arrivée d'eau
- Déposer le panneau (voir page 3 et 4)



32) Démontage robinet P50





33) Démontage de la tête



34) Remonter dans l'ordre inverse

35) Remplacement Grille de Douche Ref : 90185 (grille seule) Ref : 90184 (grille + vis + limiteur)


- Dévissage vis centrale
- Remplacement




36) REGLAGE ET ENTRETEN DE LA CARTOUCHE THERMOSTATIQUE

Le Mitigeur permet à l'utilisateur de choisir la température d'eau mitigée, entre la température d'eau froide et la température mitigée pré-réglée à 38°C.

37) MODIFICATION DE LA TEMPERATURE MAXI D'UTILISATION



A la livraison trait noir ou point $\varnothing 1,5$ aligné à la verticale 38)










- 43)
- IL EST DECONSEILLE ET DANGEREUX DE DELIVRER UNE EAU CHAUDE SANITAIRE A PLUS DE 42°C
 - COUPURE INSTANTANEE DE L'ALIMENTATION EN EAU CHAUDE EN CAS DE RUPTURE ACCIDENTELLE DE L'ALIMENTATION EN EAU FROIDE.

44) MAINTENANCE DE LA CARTOUCHE MITIGEUR THERMOSTATIQUE

Nettoyage ou échange (Ref. de la cartouche seule 90887).

Démontage :

- Fermer les arrivées d'eau.
- Déposer la manette (Voir ci-dessous).
- Démontez, nettoyez et remontez comme indiqué.



- 49) • Remonter la manette en conservant le repère (A) vertical

51) Précaution d'installation pour option cache ultérieur

50)

Plafond

Cotes de positionnement pour emplacement des caches livrés en option


52)

53)

Cote installation préconisée 968 mm à 972 mm

54)

Sol



Ce document n'est pas contractuel, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis.

ENGLISH

INSTALLATION INSTRUCTIONS

THERMOSTATIC SHOWER PANEL *with time delay valve P50*

0) PRECAUTIONS FOR USE (The product guarantee depends on the respect for these rules)

INSTALLATION and COMMISSIONING

For products delivered with filters, these must be installed in accordance with the instructions.

Before commissioning any of our valves, it is essential to carefully bleed the pipes that can damage the mechanisms or water passages (PRESTO® heads that can be dismantled from front).

Recommended operating pressure according to NF EN 816: 1 to 5 bars.

CLEANING

The chrome-plated coating of PRESTO® valves must be cleaned only with soapy water.

Abrasive, acid, alkaline or ammonia-based household products are prohibited.

MAINTENANCE

Never lubricate the internal mechanism, particularly the caps and valve seals.

1) Fixed shower heads with swivel jets

2) Fixed shower heads with swivel jets with légionellose option

3) Hand shower

4) High

5) Built-in

6) Feed

7) Grey finish RAL 7035

8) Creamy white finish RAL 9001

9) Button + 3 screws

10) Filter Seal ½

11) Straight Shut-off Valve G1/2

12) Angle Shut-off Valve G1/2

13) Limiter Bushing G1/2

14) Flat seal G1/2

15) Flow regulator

16) Pin

17) Screw VBA TC 4x40 + washer

18) Preparation

19) INSTALLATION

20) Bleed the pipes

21) Hand shower Version

22) Removal of the soap holder bottom part

23) Removal without soap holder for maintenance bottom part

24) 2.1m from the floor to the shower head precaution see covers page 8

25) Re-assembly while retaining the soap holder

26) Use without soap holder. Installation of the button

27) Installation of the soap holder

28) Equipotential bonding: Connect the connecting wire to an open lug D4 (not provided) to be inserted below this screw.

29) Hydraulic Connection

30) Top inlet

31) Built-in inlet

31 bis) Maintenance

Replacing the Time delay Cartridge:

Head part number see PRESTO catalogue

- Turn off the water inlet

- Remove the panel (see pages 3 and 4)

32) Removing valve P50

33) Removing the head

34) Reassembly in reverse order

35) Replacing the Shower Grille Part number: 90185 (grille only) Part number: 90184 (grille + screw + limiter)

Replacing the Shower Grille

- Unscrewing expansion screw

- Replacement

36) ADJUSTMENT AND MAINTENANCE OF THE THERMOSTATIC CARTRIDGE

The Mixing valve allows the user to select the temperature of the lukewarm water, between the cold water temperature and the lukewarm temperature preset at 38°C.

37) MODIFICATION OF THE MAX OPERATING TEMPERATURE

38) On delivery black line or point O1.5 vertically aligned

39) + Hot

40) + Cold

41) Red ring

42) • Rotate the centre spindle according to the desired temperature: 1 notch = 2°C

- Raise the lever keeping the mark (A) vertical

43) • IT IS NOT RECOMMENDED AND DANGEROUS TO DELIVER HOT DOMESTIC SUPPLY WATER AT MORE THAN 42°C

- INSTANTANEOUS SHUT-OFF OF THE HOT WATER SUPPLY IN CASE OF ACCIDENTAL RUPTURE OF THE COLD

WATER SUPPLY.

44) MAINTENANCE OF THE THERMOSTATIC COMBINATION CARTRIDGE

Cleaning or replacement (Part no. of only the cartridge 90887).

Disassembly:

- Close the water inlets.

- Remove the lever (See below).

- Remove, clean and reinstall as indicated

45) Black line or point Ø 1.5 vertically aligned

46) Index on top

47) Stop 38°C

48) Vertical Flats

49) • Reinstall the lever by keeping the mark (A) vertical

50) Ceiling

51) Installation precaution for subsequent cover option

52) Position dimensions for placing covers optionally delivered

53) *Recommended installation dimension 968 mm to 972mm*

54) Floor

This document is not contractual, we reserve the right to modify the characteristics of our products without notice.

PATENTED and REGISTERED MODELS

ITALIANO

MANUALE PER L'INSTALLAZIONE

PANNELLO DOCCIA TERMOSTATICO con rubinetto temporizzato P50

0) PRECAUZIONI D'USO (la garanzia del prodotto è soggetta al rispetto delle presenti norme)

MONTAGGIO e MESSA IN SERVIZIO

Per quanto riguarda i prodotti consegnati con dei filtri, questi devono essere tassativamente montati in conformità a quanto riportato sulle istruzioni.

Prima della messa in servizio dei rubinetti, indipendentemente dal tipo, è indispensabile scaricare accuratamente i condotti che potrebbero danneggiare i

meccanismi o i passaggi dell'acqua (teste PRESTO® smontabili dalla parte anteriore).

Pressione di servizio raccomandata, secondo NF EN 816: da 1 a 5 bar.

PULIZIA

Pulire il rivestimento cromato delle rubinetterie PRESTO® esclusivamente con acqua saponata.

Non utilizzare prodotti detergenti abrasivi, acidi, alcalini o contenenti ammoniaca.

MANUTENZIONE

Non ingrassare mai il meccanismo interno, in particolare le calotte e i giunti della valvola.

1) Pomello fisso a getti orientabili

2) Pomello fisso a getti orientabili, con opzione legionellosi

3) Doccia a telefono

4) Superiore

5) A incastro

6) Alimentazione

7) Finitura grigio RAL 7035

8) Finitura bianco avorio RAL 9001

9) Macaron (contrassegno) + 3 viti

10) Giunto filtro ½

11) Rubinetto d'arresto diritto G1/2

12) Rubinetto d'arresto a squadra G1/2

13) Boccola riduttore G1/2

14) Giunto piano G1/2

15) Regolatore della portata

16) Perno

17) Vite VBA TC 4x40 + rondella

18) Preparazione

19) POSA

20) Scaricare i condotti

21) Versione doccia a telefono

22) Rimozione del portasapone nella parte inferiore

23) Rimozione senza portasapone per manutenzione parte inferiore

24) 2,1 m dal pavimento al pomello. Per le precauzioni da adottare, vedere maschere a pagina 8

25) Rimontaggio con mantenimento del portasapone

26) Utilizzo senza portasapone. Posa del contrassegno

27) Posa del portasapone

28) Collegamento equipotenziale: collegare il filo di collegamento a un capocorda aperto D4 (non fornito in dotazione) da inserire sotto questa vite.

29) Collegamento idraulico

30) Ingresso superiore

31) Ingresso a incastro

31 bis) Manutenzione

Sostituzione cartuccia temporizzata:

referimento testa, vedere catalogo PRESTO

• Disattivare l'ingresso dell'acqua

• Rimuovere il pannello (vedere pagine 3 e 4)

32) Smontaggio rubinetto P50

33) Smontaggio della testa

34) Rimontare procedendo in ordine inverso

35) Sostituzione della griglia della doccia Rif.: 90185 (solo griglia) Rif.: 90184 (griglia + vite + riduttore)

Sostituzione griglia doccia

• Allentamento della vite centrale

• Sostituzione

36) REGOLAZIONE E MANUTENZIONE DELLA CARTUCCIA TERMOSTATICA

Il miscelatore consente all'utente di selezionare la temperatura dell'acqua tiepida, tra la temperatura dell'acqua fredda e la temperatura tiepida prerogolata a 38°C.

37) VARIAZIONE DELLA TEMPERATURA MAX. D'UTILIZZO

38) Alla consegna tratto nero o punto O1,5 allineato alla verticale

39) + caldo

40) + freddo

41) Anello rosso

42) • Ruotare il perno centrale in base alla temperatura desiderata: 1 tacca = 2°C

• Rimontare la leva, conservando il riferimento (A) verticale

43) • SI SCONSIGLIA – ED È PERICOLOSO – EROGARE ACQUA CALDA SANITARIA A UNA TEMPERATURA SUPERIORE A 42°C

• INTERRUZIONE IMMEDIATA DELL'ALIMENTAZIONE D'ACQUA CALDA IN CASO D'INTERRUZIONE INVOLONTARIA

DELL'ALIMENTAZIONE D'ACQUA FREDDA.

44) MANUTENZIONE DELLA CARTUCCIA DEL MISCELATORE TERMOSTATICO

Pulizia o sostituzione (rif. della sola cartuccia 90887).

Smontaggio:

• chiudere le bocchette d'ingresso dell'acqua.

• Togliere la leva (vedere di seguito).

• Smontare, pulire e rimontare, come indicato.

45) Tratto nero o punto Ø 1,5 allineato alla verticale

46) Indice sulla parte superiore

47) Fine corsa 38°C

48) Piatti verticali

49) • Rimontare la leva, conservando il riferimento (A) verticale

50) Soffitto

51) Precauzione d'installazione ulteriore maschera opzionale

52) Altezze di posizionamento per l'ubicazione delle maschere fornite in opzione

53) Altezza d'installazione raccomandata da 968 mm a 972 mm

54) Pavimento

Questo documento non è contrattuale. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dei nostri prodotti, senza necessità di preavviso.

MODELLI BREVETTATI e DEPOSITATI

DEUTSCH

INSTALLATIONSANLEITUNG

THERMOSTAT-DUSCHPANEEL mit Selbstschlussventil P50

0) VORSICHTSMASSNAHMEN (Die Garantie für das Produkt gilt nur, wenn diese Regeln beachtet werden)

MONTAGE und INBETRIEBNAHME

Wenn die Produkte mit Filtern geliefert werden, müssen diese unbedingt gemäß der Anleitung montiert werden.

Vor der Inbetriebnahme unserer Armaturen beliebiger Art, ist es unbedingt erforderlich, die Leitungen sorgfältig zu entleeren, da diese die Mechanismen oder den Wasserdurchlauf beschädigen können (von vorne abmontierbare PRESTO®-Köpfe)

Empfohlener Betriebsdruck gemäß Norm NF EN 816:1 bis 5 bar.

REINIGUNG

Die Chrombeschichtung der PRESTO®-Armaturen darf nur mit Seifenwasser gereinigt werden.

Es dürfen keine Scheuermittel oder säurehaltige, alkalische oder ammoniakhaltige Reinigungsmittel verwendet werden.

WARTUNG

Den internen Mechanismus, insbesondere die Druckschalen und die Ventildichtungen niemals schmieren.

1) Feststehende Brause mit richtungsverstellbarem Strahl

2) Feststehende Brause mit richtungsverstellbarem Strahl und Legionellose-Zusatzausstattung

3) Handbrause

4) Oben

5) Unterputz

6) Zuleitung

7) Farbe Grau RAL 7035

8) Farbe Elfenbeinweiß RAL 9001

9) Rundstück + 3 Schrauben

10) Filterdichtung ½

11) Sperrventil rechts G1/2

12) Ecksperrventil G1/2

13) Fassung Durchflussbegrenzer G1/2

14) Flache Dichtung G1/2

15) Durchflussregler

16) Dübel

17) Schraube VBA TC 4x40 + Unterlegscheibe

18) Vorbereitung

19) EINBAU

20) Leitungen entleeren

21) Version Handbrause

22) Ausbau der Seifenschale im unteren Teil

23) Ausbau des unteren Teils ohne Seifenschale für die Wartung

24) 2,1 m vom Boden bis zur Brause. Vorsichtsmaßnahme siehe Abdeckungen Seite 8

25) Wiedereinbau mit der Seifenschale

26) Verwendung ohne Seifenschale. Einbau des Rundstücks

27) Einbau der Seifenschale

28) Verbindung mit Potentialausgleich: Das Verbindungskabel an einen offenen Kabelschuh D4 (nicht im Lieferumfang inbegriffen)

anschießen, der unter dieser Schraube einzufügen ist.

29) Anschluss an die Wasserleitung

30) Zuleitung oben

31) Unterputz-Zuleitung

31 bis) Wartung

Auswechseln der Selbstschluss-Kartusche:

Artikelnummer des Kopfs siehe PRESTO-Katalog

- Wasserzulauf absperren

- Paneel ausbauen (siehe Seite 3 und 4)

32) Ausbau des Ventils P50

33) Ausbau des Kopfs

34) In umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen

35) Auswechseln des Brausesiebs Art.-Nr. 90185 (Sieb alleine) Art.-Nr.: 90184 (Sieb + Schraube + Durchflussbegrenzer)

Auswechseln des Brausesiebs

- Lösen der mittleren Schraube

- Auswechseln

36) EINSTELLUNG UND WARTUNG DER THERMOSTAT-KARTUSCHE

Mit der Mischbatterie kann der Anwender die Temperatur des gemischten Wassers zwischen der Kaltwassertemperatur und der

auf 38°C voreingestellten Mischtemperatur wählen.

37) ÄNDERUNG DER REGELBAREN HÖCHSTTEMPERATUR

38) Bei der Lieferung steht der schwarze Strich oder der Punkt O1,5 vertikal.

39) Heißer

40) Kälter

41) Roter Ring

42) • Die Mittelachse gemäß der gewünschten Temperatur verdrehen: 1 Zahn = 2°C

• Den Hebel wieder einbauen und darauf achten, dass die Markierung (A) senkrecht bleibt

43) • ES WIRD DAVON ABGERATEN UND ES IST GEFÄHRLICH, EINE BRAUCHWASSERTEMPERATUR VON ÜBER 42°C

EINZUSTELLEN

• SOFORTIGE UNTERBRECHUNG DER HEISSWASSERZULEITUNG BEI BESCHÄDIGUNG DER

KALTWASSERZULEITUNG

44) WARTUNG DER THERMOSTAT-KARTUSCHE DER MISCHBATTERIE

Reinigung oder Auswechseln (Art.-Nr. der Kartusche alleine: 90887).

Ausbau:

- Wasserzulauf absperren.

- Hebel ausbauen (siehe unten).

- Ausbauen, reinigen und wieder einbauen wie angegeben.

45) Schwarzer Strich oder Punkt O1,5 steht senkrecht.

46) Pfeil auf der oberen Seite

47) Anschlag 38°C

48) Vertikale Flächen

49) - Den Hebel wieder einbauen und darauf achten, dass die Markierung (A) senkrecht bleibt

50) Decke

51) Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation für die Option einer späteren Abdeckung

52) Positionierungsmaße für den Einbau der optional gelieferten Abdeckungen

53) Empfohlenes Einbaumaß 968 mm bis 972 mm

54) Boden

Dieses Dokument hat keine vertragliche Gültigkeit. Wir behalten uns das Recht vor, die Eigenschaften unserer Produkte ohne

Vorankündigung zu ändern.

MODELLE PATENTIERT und ANGEMELDET

DUTCH

INSTALLATIEHANDLEIDING

THERMOSTATISCH DOUCHEPANEEL met vertraagde kraan P50

0) VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET GEBRUIK (De garantie van het product is voorwaardelijk, zij is afhankelijk van de naleving van deze regels)

MONTAGE en INBEDRIJFSTELLING

Voor de producten die geleverd werden met filters geldt dat deze in ieder geval moeten worden gemonteerd, in overeenstemming met de handleiding.

Voor de inbedrijfstelling van om het even welke van onze kranen, is het noodzakelijk zorgvuldig de leidingen te ontlichten, die schade kunnen toebrengen aan de mechanismen of de doorstroming van water (vooraf demonteerbare PRESTO® koppen).

Aanbevolen gebruiksdruk volgens NF EN 816: 1 tot 5 bar.

REINIGING

De chroomlaag van het PRESTO® kranenstelsel mag uitsluitend worden gereinigd met zeepwater.

Verboden zijn schurende, zure, alkalische of ammoniak bevattende onderhoudsproducten.

ONDERHOUD

Smeer het interne mechanisme, met name de kappen en verbindingen van de afsluiter, nooit door.

1) Vaste sproeikop met richtbare stralen

2) Vaste sproeikop met richtbare stralen met legionellaveilige optie

3) Douchekop

4) Hoog

5) Ingebouwd

6) Toevoer

7) Afwerking grijs RAL 7035

8) Afwerking wit ivoor RAL 9001

9) Rozet + 3 schroeven

10) Filterverbinding ½

11) Stopkraan recht G1/2

12) Haakse stopkraan G1/2

13) Begrenzerbus G1/2

14) Platte koppeling G1/2

15) Debietregelaar

16) Plug

17) Schroef VBA TC 4x40 + ringetje

18) Voorbereiding

19) INSTALLATIE

20) De leidingen ontlichten

21) Versie douchekop

22) Installatie van het zeepbakje in het benedengedeelte

23) Installatie zonder zeepbakje voor het onderhoud van het benedengedeelte

24) 2,1m van de vloer tot de sproeikop. Voorzorgsmaatregel, zie platen pagina 8

25) Hermontage waarbij het zeepbakje behouden blijft

26) Gebruik zonder zeepbakje. Plaatsing van de rozet

27) Plaatsing van het zeepbakje

28) Equipotentiaalverbinding: Sluit de verbindingsdraad aan op een open contact D4 (niet meegeleverd) die onder deze schroef moet worden ingestoken.

29) Aansluiting water

30) Toevoer boven

31) Toevoer ingebouwd

31 bis) Onderhoud

Vervanging vertraagde cartouche:

Referentie kop, zie PRESTO-catalogus

- De watertoevoer afsluiten

- Het paneel aanbrengen (zie pagina 3 en 4)

32) Demontage van de kraan P50

33) Demontage van de kop

34) In de omgekeerde volgorde opnieuw monteren

35) Vervanging van het doucherooster Ref: 90185 (alleen rooster) Ref: 90184 (rooster + schroef + begrenzer)

Vervanging doucherooster

- Losschroeven centrale schroef

- Vervanging

36) REGELING EN ONDERHOUD VAN DE THERMOSTATISCHE CARTOUCHE

De mengkraan maakt het de gebruiker mogelijk de temperatuur van het mengwater te kiezen tussen de temperatuur van het koude water en de vooraf geregelde mengtemperatuur van 38°C.

37) AANPASSING VAN DE MAXIMALE GEBRUIKSTEMPERATUUR

38) Bij de levering is de zwarte lijn of punt O1,5 loodrecht uitgelijnd

39) + Warm

40) + Koud

41) Rode ring

42) • Draai de centrale as al naargelang de gewenste temperatuur: 1 inkeping = 2°C

- Zet de hendel terug en houd daarbij de markering (A) verticaal

43) • HET WORDT AFGERADEN EN HET IS GEVAARLIJK WATER VOOR DE LICHAAMSVZERZORGING TOE TE VOEREN DAT WARMER IS DAN 42°C

- ONDERBREEK ONMIDDELIJK DE TOEVOER VAN WARM WATER IN GEVAL VAN ONVERWACHTTE ONDERBREKING VAN DE TOEVOER VAN KOUD WATER.

44) ONDERHOUD VAN DE CARTOUCHE VOOR THERMOSTATISCHE VERMENGING

Reiniging of vervanging (Ref. voor alleen de cartouche 90887).

Demontage:

- Sluit de watertoevoeren.
- Verwijder de hendel (Zie hieronder).
- Demonteer, reinig en zet deze weer in elkaar zoals aangeven.

45) De zwarte lijn of de punt Ø 1,5 is loodrecht uitgelijnd

46) Wijzer op de bovenzijde

47) Aanslag 38°C

48) Verticale vlakken

49) • Zet de hendel terug en houd daarbij de markering (A) verticaal

50) Plafond

51) Voorzorgsmaatregel bij de installatie voor optie volgende plaat

52) Positioneringsmaten voor de plaats van de platen die bij deze optie worden meegeleverd

53) Maat aanbevolen installatie 968 mm tot 972 mm

54) Vloer

Dit document vormt geen contractuele verplichting, wij behouden ons het recht voor de kenmerken van onze producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

GEOTROOIEERDE EN GEDEPONEERDE MODELLEN

ESPAÑOL

NOTA DE INSTALACIÓN

PANEL DE DUCHA TERMOSTÁTICO con grifo temporizado P50

0) PRECAUCIONES DE USO (La garantía está condicionada por el respeto de estas reglas)

MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO

Para los productos entregados con filtros, éstos deben montarse imperativamente según la nota.

Antes de la puesta en servicio de nuestros grifos, sean cuales sean, es indispensable purgar cuidadosamente las canalizaciones que pueden dañar los mecanismos o los pasos de agua (cabezas PRESTO® desmontables por delante).

Presión de servicio recomendada según NF EN 816: 1 a 5 bar.

LIMPIEZA

El revestimiento cromado de las griferías PRESTO® se debe limpiar exclusivamente con agua jabonosa.

Desterrar los productos de limpieza abrasivos, ácidos, alcalinos o amoniacados.

MANTENIMIENTO

Nunca engrasar el mecanismo interno, especialmente los casquetes y juntas de cierre.

1) Alcachofa fija de chorros orientables

2) Alcachofa fija de chorros orientables con opción legionela

3) Ducha de mano

4) Alta

5) Encastrada

6) Alimentación

7) Acabado gris RAL 7035

8) Acabado blanco marfil RAL 9001

9) Macarrón + 3 tornillos

10) Junta de filtro ½

11) Grifo de cierre derecho G1/2

12) Grifo de cierre en escuadra G1/2

13) Boquilla limitante G1/2

14) Junta plana G1/2

15) Regulador de caudal

16) Clavija

17) Tornillo VBA TC 4x40 + arandela

18) Preparación

19) COLOCACIÓN

20) Purgar las canalizaciones

21) Versión ducha de mano

22) Desmontaje del porta jabón parte baja

23) Desmontaje sin porta jabón para mantenimiento parte baja

24) 2,1 m del suelo a la alcachofa precaución ver embellecedores página 8

25) Montaje de nuevo conservando el porta jabón

26) Utilización sin porta jabón. Colocación del macarrón

27) Colocación del porta jabón

28) Conexión equipotencial: Conectar el cable de conexión a un borne abierto D4 (no incluido) que debe insertarse bajo este tornillo.

29) Acometida hidráulica

30) Entrada superior

31) Entrada encastrada

31 bis) Mantenimiento

Cambio del cartucho temporizado:

Referencia cabezal ver catálogo PRESTO

- Cortar la entrada de agua

- Desmontar el panel (ver páginas 3 y 4)

32) Desmontaje del grifo P50

33) Desmontaje de la cabeza

34) Volver a montar en orden inverso

35) Cambio de la rejilla de ducha Ref.: 90185 (rejilla sola) Ref.: 90184 (rejilla + tornillo + limitador)

Cambio de la rejilla de ducha

- Destornillado del tornillo central

- Recambio

36) REGULACION Y MANTENIMIENTO DEL CARTUCHO TERMOSTÁTICO

El monomando permite al usuario elegir la temperatura del agua regulada, entre la temperatura de agua fría y la temperatura regulada, preestablecida a 38 °C.

37) MODIFICACIÓN DE LA TEMPERATURA MÁXIMA DE USO

38) A la entrega, trazo negro en el punto O1,5 alineado con la vertical

39) + Caliente

40) + Frío

41) Anillo rojo

42) • Girar el eje central según la temperatura deseada: 1 marca = 2 °C

- Volver a subir la manija conservando la referencia (A) vertical

43) • ES DESACONSEJABLE Y PELIGROSO QUE SALGA AGUA CALIENTE SANITARIA A MÁS DE 42 °C

- CORTE INSTANTÁNEO DE LA ALIMENTACIÓN DE AGUA CALIENTE EN CASO DE INTERRUPCIÓN ACCIDENTAL DE

LA ALIMENTACIÓN DE AGUA FRÍA.

44) MANTENIMIENTO DEL CARTUCHO REGULADOR TERMOSTÁTICO

Limpieza o cambio (Ref. del cartucho solo 90887).

Desmontaje:

- Cerrar las entradas de agua.

- Desmontar la manija (ver más abajo).

- Desmontar, limpiar y volver a montar como se indica.

45) Trazo negro en el punto Ø 1,5 alineado con la vertical

46) Índice en la parte de arriba

47) Tope 38 °C

48) Platos verticales

49) • Volver a subir la manija conservando la referencia (A) vertical

50) Techo

51) Precaución de instalación para opción de ocultación posterior

52) Cotas de posición para colocación de los embellecedores entregados opcionalmente

53) Cota de instalación prevista 968 mm a 972 mm

54) Suelo

Este documento no es contractual, nos reservamos el derecho de modificar las características de nuestros productos sin preaviso.

MODELOS PATENTADOS y DEPOSITADOS

