

Certificat

**Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux
Chauffage et distribution sanitaire****Raccords MB Expert CU-SERT**

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 08 - Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société MARTIN BELAYSOUD EXPANSION
18 avenue Arsene d'Arsonval FR - 01000 Bourg en Bresse
Usine IT - 46010 CAMPITELLO DI MARCARIA (Mn)

le droit d'usage de la marque QB 08 Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.

**-79-2330_V1-E1****Décision d'admission n° 5063-79-2330_V1-E1 du 21 janvier 2025.**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable jusqu'au 31/10/2028.
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

EAU POTABLE

CHAUFFAGE BASSE
TEMPÉRATURECHAUFFAGE HAUTE
TEMPÉRATURE

EAU GLACÉE

Conformité à l'Avis Technique n°14.1/23-2330_V1-E1

NATURE DU SYSTEME: Raccords métalliques à sertir

- Caractéristiques dimensionnelles
- Résistance à la pression
- Résistance aux pressions alternées
- Analyse de la composition des raccords métalliques par spectrométrie d'émission optique à étincelles

Ce certificat comporte 1 page.**Correspondant :**

Joel QUILLEROU

Courriel : joel.quillerou@cstb.fr

Tél. : 01 64 68 82 75

Par délégation
du Président

Florian RASSE